

独立行政法人国立高等専門学校機構 弓削商船高等専門学校				
事務部長	総務課長	課長補佐	施設係長	担 当
				

質 疑 回 答 書

工 事 名： 弓削商船高専一般科目棟3階創造工学科2年教室内部改修工事
 閲覧日時・場所： 令和8年9月15日(火)～令和8年9月30日(水) 9時から17時まで
 弓削商船高等専門学校 本校ホームページ

番号	図面 番号	質疑事項	回 答
1	-	キュービクル取替開閉器の品番と取付状況のわかる写真(表面型、経済型、裏面型など)はいただけないでしょうか？	品番は、NF225-SV(中性線欠相保護付)表面型、取付架台あり、(図面 特E-02、E-01、02、03参照)添付写真のとおり。
2	-	LB301の主幹開閉器の品番と取付状況のわかる写真などはいただけないでしょうか？	品番は、NF225-NCW(中性線欠相保護付)、取付方法は、壁面埋込(図面 特E-02、E-01、03参照)、添付写真のとおり。
3	-	LB301の送り開閉器の設置場所と取付状況のわかるもの(参考までに2Pの開閉器の品番の写真等)はないでしょうか？	場所は一般科目棟3階オープン廊下壁面部分(図面 特E-02、E-02、04、05参照)、添付写真のとおり。